



Wasserprobenahme am 14.9.2014 aus Zuleitung zum IBr 10: 29 mg Fe/l =>  
55,5 mg/l  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  / 61 mg/l abfiltrierbare Stoffe

